



LX2026041028

检测报告

报告编号: LX2026041028

样品名称: 噪声

委托单位: 威海市环保科技服务有限公司转运站

受检单位: 威海市环保科技服务有限公司转运站

报告日期: 2026年04月16日



山东录溪检测有限公司
(检测检测专用章)



声 明

- 1、报告无“山东灵溪检测有限公司（检验检测专用章）”、“MA章”“骑缝章”无效。
- 2、未经检验机构批准，不得复制（全文复制除外）报告，经复制的报告无重新加盖“山东灵溪检测有限公司（检验检测专用章）”无效。
- 3、对委托单位送样检测仅对样品负责，检测结果仅对本次样品有效，样品的真实性由委托方负责。
- 4、如对本检测报告有异议，请在收到报告之日起七日内向本公司提出，过期不予受理。
- 5、本报告分为正本和副本，正本交与委托单位，副本连同原始记录由本公司存档管理。
- 6、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 7、报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 8、报告涂改无效。

地址：山东省潍坊市坊子区凤凰街道北海路
975 号 5 楼（北海路龙泉街交叉口西南角）

邮编：261200

3-mail: lingxijian@163.com

电话：17560659676



本报告共 2 份

发 1 份

存 1 份



一、基本信息

表 1 基本信息表

委托单位	威海市环保科技有限公司转运站		
受检单位	威海市环保科技有限公司转运站		
受检单位地址	山东省威海市崮山镇耒东村崮山路 561 号		
样品类别	委托检测		
采/送样时间	2026.04.15		
检测方法依据及仪器	见附表 1	质控依据	见附表 2
编制:  审核:  签发:  签发日期: 2026年 04月 16 日			
备注: 本报告仅对本次采样负责。			



二、检测结果

2.1 噪声检测结果

表 2 噪声检测结果表


项目	等效连续 A 声级 (dB (A))
校准	多功能声级计 04 月 15 日昼间测量前校准值 93.8dB, 测量后校准值 93.8dB。
采样时间	2026.04.15
采样点位	昼间
1#东厂界	52
2#南厂界	53
3#西厂界	51
4#北厂界	54
备注: 本次检测期间无雨雪、无雷电, 且风速小于 5m/s。	

本页以下空白。



三、采样期间点位示意图:

表 3 采样期间点位示意图



本页以下空白。



附表 1：检测方法依据、使用仪器信息。

类别	项目名称	方法依据	主要仪器、型号及编号	检出限
噪声	噪声	GB 12348-2008	声级计 AWA5688 YQ02-095 声级计校准器 AWA6022A YQ02-031	——
备注：/				

附表 2：质量控制。

现场检测及样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行；现场采样及检测仪器在使用前进行校准，多功能声级计使用前后进行校准，校准结果符合要求；现场携带全程序空白样、采集平行样，实验室分析采取空白样、明码平行样、质控样品的测定等措施对检测全过程进行质量控制；参加检测的技术人员，均持有上岗证书；检测仪器设备均经过国家认可的计量单位检定/校准合格，并在有效期内使用；检测结果和检测报告实行三级审核。

序号	标准规范
1	《环境噪声检测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）

*****以上为此报告全部内容*****